



Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo

Centrale termoelettrica Edipower

Mese di Aprile 2010

Valori di emissione - sezione 1				Valori di emissione - sezione 2			
Giorno	medi giornalieri		Ore Normale Funzionamento dell'impianto	Giorno	medi giornalieri		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³			NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
01/04/2010	40,9	1,5	4	01/04/2010	35,9	2,2	23
02/04/2010	F	F	0	02/04/2010	F	F	0
03/04/2010	F	F	0	03/04/2010	F	F	0
04/04/2010	F	F	0	04/04/2010	F	F	0
05/04/2010	F	F	0	05/04/2010	F	F	0
06/04/2010	35,1	2,5	13	06/04/2010	41,7	1,5	18
07/04/2010	35,3	12,6	17	07/04/2010	36,2	2,7	16
08/04/2010	35,3	17,9	24	08/04/2010	37,1	2,8	13
09/04/2010	35,8	14,1	21	09/04/2010	37,7	2,8	17
10/04/2010	37,0	2,8	15	10/04/2010	41,0	1,1	24
11/04/2010	39,1	8,5	4	11/04/2010	38,5	1,5	24
12/04/2010	34,6	13,0	12	12/04/2010	36,7	3,1	24
13/04/2010	34,9	9,0	14	13/04/2010	37,4	5,8	24
14/04/2010	39,0	15,9	15	14/04/2010	37,4	2,9	24
15/04/2010	32,7	8,8	15	15/04/2010	37,0	1,4	24
16/04/2010	33,4	5,5	16	16/04/2010	36,6	1,6	24
17/04/2010	35,0	11,3	17	17/04/2010	34,2	3,5	23
18/04/2010	F	F	0	18/04/2010	F	F	0
19/04/2010	33,7	11,2	17	19/04/2010	34,8	3,0	18
20/04/2010	37,9	12,2	18	20/04/2010	35,8	2,8	24
21/04/2010	38,1	4,8	15	21/04/2010	37,2	1,0	24
22/04/2010	36,8	5,5	18	22/04/2010	36,3	1,0	21
23/04/2010	31,9	7,0	20	23/04/2010	32,8	1,0	18
24/04/2010	35,2	9,3	8	24/04/2010	31,3	3,1	23
25/04/2010	F	F	0	25/04/2010	F	F	0
26/04/2010	36,0	12,7	6	26/04/2010	33,8	2,0	17
27/04/2010	31,0	11,6	23	27/04/2010	33,0	1,9	18
28/04/2010	F	F	0	28/04/2010	32,6	2,7	24
29/04/2010	F	F	0	29/04/2010	34,7	2,2	24
30/04/2010	F	F	0	30/04/2010	34,8	1,7	24

F: fermo impianto n.d.: dato non disponibile n.v.: dato non valido



**Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo**

Centrale termoelettrica Edipower

Anno 2010

Valori di emissione - sezione 1			Valori di emissione - sezione 2		
Mese	medi mensili		Giorno	medi mensili	
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³		NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³
Gennaio	38,7	5,6	Gennaio	34,3	2,2
Febbraio	36,2	7,2	Febbraio	35,3	2,4
Marzo	36,4	7,3	Marzo	37,9	1,5
Aprile			Aprile		
Maggio			Maggio		
Giugno			Giugno		
Luglio			Luglio		
Agosto			Agosto		
Settembre			Settembre		
Ottobre			Ottobre		
Novembre			Novembre		
Dicembre			Dicembre		

F: fermo impianto n.d.: dato non disponibile n.v.: dato non valido

Valori limite espressi in mg/Nm³

NOx	0 - 40	> 40
CO	0 - 30	> 30

a cura di: Arpa Sezione provinciale PIACENZA
Responsabile inserimento dati: Daniela Berti