



Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo

Centrale termoelettrica Edipower

Mese di Gennaio 2010

Valori di emissione - sezione 1				Valori di emissione - sezione 2			
Giorno	medi giornalieri		Ore Normale Funzionamento dell'impianto	Giorno	medi giornalieri		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³			NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
01/01/2010	F.	F.	0	01/01/2010	F.	F.	0
02/01/2010	F.	F.	0	02/01/2010	F.	F.	0
03/01/2010	F.	F.	0	03/01/2010	F.	F.	0
04/01/2010	F.	F.	0	04/01/2010	35,4	4,3	15
05/01/2010	F.	F.	0	05/01/2010	32,0	5,1	15
06/01/2010	F.	F.	0	06/01/2010	F.	F.	0
07/01/2010	F.	F.	0	07/01/2010	36,6	1,9	17
08/01/2010	41,1	1,6	13	08/01/2010	33,0	1,6	24
09/01/2010	39,1	2,0	16	09/01/2010	32,7	1,9	24
10/01/2010	37,1	8,9	17	10/01/2010	35,2	4,0	21
11/01/2010	38,4	3,2	24	11/01/2010	36,3	0,5	17
12/01/2010	36,9	2,6	24	12/01/2010	35,1	1,1	18
13/01/2010	38,0	7,2	24	13/01/2010	32,0	1,0	17
14/01/2010	36,4	6,2	23	14/01/2010	32,7	3,0	24
15/01/2010	36,2	6,3	17	15/01/2010	32,9	1,6	22
16/01/2010	36,6	17,3	21	16/01/2010	35,5	7,3	17
17/01/2010	36,6	1,0	7	17/01/2010	35,2	3,3	24
18/01/2010	40,4	0,5	22	18/01/2010	36,6	0,8	17
19/01/2010	42,4	5,1	17	19/01/2010	33,9	2,4	23
20/01/2010	39,9	6,1	22	20/01/2010	32,9	0,6	17
21/01/2010	41,8	4,0	16	21/01/2010	33,8	2,0	24
22/01/2010	38,9	4,9	17	22/01/2010	34,6	2,1	22
23/01/2010	38,4	8,8	24	23/01/2010	37,1	2,9	17
24/01/2010	39,6	7,9	23	24/01/2010	36,4	2,4	17
25/01/2010	39,6	3,8	17	25/01/2010	34,8	1,5	22
26/01/2010	38,0	8,1	14	26/01/2010	33,4	0,8	17
27/01/2010	39,0	0,5	15	27/01/2010	34,2	1,5	24
28/01/2010	39,3	2,2	17	28/01/2010	33,0	1,8	23
29/01/2010	37,9	3,9	22	29/01/2010	33,2	0,7	18
30/01/2010	38,6	18,0	3	30/01/2010	33,4	2,0	24
31/01/2010	43,4	13,6	4	31/01/2010	35,8	2,9	24

F: fermo impianto n.d.: dato non disponibile n.v.: dato non valido



**Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo**

Centrale termoelettrica Edipower

Anno 2010

Valori di emissione - sezione 1			Valori di emissione - sezione 2		
Mese	medi mensili		Giorno	medi mensili	
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³		NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³
Gennaio	38,7	5,6	Gennaio	34,3	2,2
Febbraio			Febbraio		
Marzo			Marzo		
Aprile			Aprile		
Maggio			Maggio		
Giugno			Giugno		
Luglio			Luglio		
Agosto			Agosto		
Settembre			Settembre		
Ottobre			Ottobre		
Novembre			Novembre		
Dicembre			Dicembre		

F: fermo impianto n.d.: dato non disponibile n.v.: dato non valido

Valori limite espressi in mg/Nm³

NOx	0 - 40	> 40
CO	0 - 30	> 30

a cura di: Arpa Sezione provinciale PIACENZA
Responsabile inserimento dati: Daniela Berti