



Emissioni in atmosfera  
Monitoraggio in continuo

Centrale termoelettrica Edipower

Mese di Marzo 2010

Valori di emissione - sezione 1				Valori di emissione - sezione 2			
Giorno	medi giornalieri		Ore Normale Funzionamento dell'impianto	Giorno	medi giornalieri		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>			NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
01/03/2010	38,1	7,3	14	01/03/2010	37,3	1,8	18
02/03/2010	35,7	4,0	15	02/03/2010	38,3	1,2	24
03/03/2010	34,7	2,7	17	03/03/2010	38,6	1,3	22
04/03/2010	35,0	7,4	22	04/03/2010	38,5	0,9	17
05/03/2010	36,1	5,2	14	05/03/2010	38,3	1,8	24
06/03/2010	39,7	6,9	12	06/03/2010	39,1	2,7	24
07/03/2010	F.	F.	0	07/03/2010	F.	F.	0
08/03/2010	40,4	6,2	17	08/03/2010	42,0	1,5	17
09/03/2010	40,9	1,3	16	09/03/2010	40,2	1,5	24
10/03/2010	35,1	1,5	16	10/03/2010	40,3	1,1	24
11/03/2010	36,4	2,7	18	11/03/2010	39,8	1,4	24
12/03/2010	36,0	2,0	15	12/03/2010	39,6	1,4	24
13/03/2010	F.	F.	0	13/03/2010	40,9	1,9	24
14/03/2010	F.	F.	0	14/03/2010	F.	F.	0
15/03/2010	38,3	3,1	19	15/03/2010	38,3	0,8	15
16/03/2010	41,1	6,8	22	16/03/2010	40,6	0,7	17
17/03/2010	36,6	2,4	15	17/03/2010	38,0	1,2	24
18/03/2010	35,9	6,0	17	18/03/2010	40,0	1,0	22
19/03/2010	36,6	9,5	24	19/03/2010	39,2	1,1	16
20/03/2010	35,4	12,0	24	20/03/2010	F.	F.	0
21/03/2010	36,3	20,2	24	21/03/2010	F.	F.	0
22/03/2010	33,4	11,1	21	22/03/2010	34,8	1,0	17
23/03/2010	32,4	1,6	14	23/03/2010	33,1	1,4	24
24/03/2010	35,1	3,5	15	24/03/2010	37,6	1,3	24
25/03/2010	36,0	9,9	17	25/03/2010	37,3	1,7	24
26/03/2010	33,7	6,5	17	26/03/2010	35,9	1,2	24
27/03/2010	35,3	16,9	14	27/03/2010	34,0	1,9	24
28/03/2010	38,2	13,1	2	28/03/2010	36,2	3,8	13
29/03/2010	36,5	14,7	22	29/03/2010	34,5	2,4	17
30/03/2010	35,7	2,4	16	30/03/2010	35,4	1,5	24
31/03/2010	36,4	11,2	8	31/03/2010	35,8	1,5	24

F: fermo impianto    n.d.: dato non disponibile    n.v.: dato non valido



**Emissioni in atmosfera  
Monitoraggio in continuo**

**Centrale termoelettrica Edipower**

**Anno 2010**

Valori di emissione - sezione 1			Valori di emissione - sezione 2		
Mese	medi mensili		Giorno	medi mensili	
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>		NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>
Gennaio	38,7	5,6	Gennaio	34,3	2,2
Febbraio	36,2	7,2	Febbraio	35,3	2,4
Marzo			Marzo		
Aprile			Aprile		
Maggio			Maggio		
Giugno			Giugno		
Luglio			Luglio		
Agosto			Agosto		
Settembre			Settembre		
Ottobre			Ottobre		
Novembre			Novembre		
Dicembre			Dicembre		

F: fermo impianto    n.d.: dato non disponibile    n.v.: dato non valido

Valori limite espressi in mg/Nm<sup>3</sup>

NOx	0 - 40	> 40
CO	0 - 30	> 30

a cura di: Arpa Sezione provinciale PIACENZA  
Responsabile inserimento dati: Daniela Berti