



**Emissioni in atmosfera  
Monitoraggio in continuo**

**Centrale termoelettrica Edipower**

**Mese di Novembre 2010**

Valori di emissione - sezione 1				Valori di emissione - sezione 2			
Giorno	medi giornalieri		Ore Normale Funzionamento dell'impianto	Giorno	medi giornalieri		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>			NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
01/11/2010	F.	F.	0	01/11/2010	26,8	8,2	24
02/11/2010	34,2	5,7	16	02/11/2010	29,3	3,9	24
03/11/2010	35,9	17,8	23	03/11/2010	31,2	3,6	24
04/11/2010	35,3	7,7	18	04/11/2010	33,5	1,9	24
05/11/2010	35,9	10,9	24	05/11/2010	33,7	0,9	16
06/11/2010	37,1	10,1	5	06/11/2010	31,9	3,7	24
07/11/2010	F.	F.	0	07/11/2010	F.	F.	0
08/11/2010	41,9	1,3	17	08/11/2010	33,1	1,9	19
09/11/2010	38,1	25,2	3	09/11/2010	29,2	3,6	24
10/11/2010	34,1	11,0	13	10/11/2010	30,2	4,5	24
11/11/2010	33,4	3,6	14	11/11/2010	31,5	3,7	24
12/11/2010	33,0	14,7	3	12/11/2010	31,7	3,3	24
13/11/2010	33,9	1,3	4	13/11/2010	30,8	3,2	24
14/11/2010	F.	F.	0	14/11/2010	F.	F.	0
15/11/2010	31,8	5,9	12	15/11/2010	30,5	2,1	19
16/11/2010	31,4	14,7	13	16/11/2010	28,2	4,4	24
17/11/2010	33,8	4,2	14	17/11/2010	30,4	3,6	24
18/11/2010	32,1	13,5	13	18/11/2010	30,6	4,2	23
19/11/2010	35,1	14,0	13	19/11/2010	33,6	4,6	18
20/11/2010	36,3	11,4	8	20/11/2010	32,3	4,5	24
21/11/2010	F.	F.	0	21/11/2010	F.	F.	0
22/11/2010	34,9	11,3	2	22/11/2010	30,1	4,1	19
23/11/2010	37,2	7,0	15	23/11/2010	32,3	3,3	24
24/11/2010	38,3	3,0	15	24/11/2010	33,8	2,5	24
25/11/2010	40,7	7,1	16	25/11/2010	34,4	2,4	24
26/11/2010	39,6	2,5	16	26/11/2010	33,2	2,0	24
27/11/2010	40,5	12,4	13	27/11/2010	33,7	7,5	24
28/11/2010	F.	F.	0	28/11/2010	F.	F.	0
29/11/2010	40,6	3,4	17	29/11/2010	32,8	1,2	20
30/11/2010	39,0	8,2	24	30/11/2010	32,4	4,4	24

F: fermo impianto    n.d.: dato non disponibile    n.v.: dato non valido



**Emissioni in atmosfera  
Monitoraggio in continuo**

Centrale termoelettrica Edipower

**Anno 2010**

Valori di emissione - sezione 1			Valori di emissione - sezione 2		
Mese	medi mensili		Giorno	medi mensili	
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>		NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>
Gennaio	38,7	5,6	Gennaio	34,3	2,2
Febbraio	36,2	7,2	Febbraio	35,3	2,4
Marzo	36,4	7,3	Marzo	37,9	1,5
Aprile	35,2	10,0	Aprile	36,0	2,3
Maggio	35,7	10,1	Maggio	32,6	2,8
Giugno	35,5	9,0	Giugno	35,5	0,9
Luglio	34,8	6,7	Luglio	31,1	1,5
Agosto	31,5	7,0	Agosto	28,4	2,6
Settembre	35,1	8,1	Settembre	30,9	2,5
Ottobre	36,0	10,1	Ottobre	32,9	3,5
Novembre			Novembre		
Dicembre			Dicembre		

F: fermo impianto    n.d.: dato non disponibile    n.v.: dato non valido

Valori limite espressi in mg/Nm<sup>3</sup>

NOx	0 - 40	> 40
CO	0 - 30	> 30

a cura di: Arpa Sezione provinciale PIACENZA  
Responsabile inserimento dati: Daniela Berti