

Emissioni in atmosfera  
Monitoraggio in continuo

Centrale Edipower

Settimana dal 03/08/2009 al 09/08/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	25,4	15,1	28,7	29,1	12
Martedì	23,7	10,8	27,7	21,9	14
Mercoledì	27,9	9,9	33,8	37,6	12
Giovedì	25,9	13,1	31,2	30,4	11
Venerdì	29,7	5,9	34,7	25,0	11
Sabato	31,6	5,4	36,1	18,6	16
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	27,6	1,9	36,2	5,3	20
Martedì	28,8	1,5	35,8	2,8	24
Mercoledì	31,9	1,2	41,2	2,9	24
Giovedì	30,4	2,2	39,4	5,3	24
Venerdì	30,6	1,2	41,9	5,7	24
Sabato	32,0	1,3	39,0	3,2	24
Domenica	31,3	0,9	38,8	4,4	24

I valori sono espressi in mg/Nm<sup>3</sup>.

Note: F: fermo impianto n.d.: dato non disponibile n.v.: dato non valido

legenda

	Valori di riferimento espressi in mg/Nm <sup>3</sup>				
	Valore medio giornaliero		Valore massimo orario		
				Livello di intervento operativo	
NOx	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5
CO (a carico massimo)	0 - 30	> 30	0 - 30	31 - 37,5	> 37,5
CO (a carico intermedio)	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5