

**Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo**

Centrale Edipower

Settimana dal 12/10/2009 al 18/10/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	39,7	4,1	48,9	14,8	16
Martedì	43,0	4,7	49,6	11,5	18
Mercoledì	39,7	8,0	49,7	15,6	24
Giovedì	39,3	11,9	48,8	20,5	19
Venerdì	38,2	6,2	47,3	19,3	17
Sabato	37,0	10,3	46,8	15,4	15
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	42,5	2,7	49,0	29,6	19
Martedì	44,5	1,6	49,3	4,7	21
Mercoledì	39,0	2,5	47,0	4,8	15
Giovedì	35,6	4,0	44,3	9,5	18
Venerdì	36,2	2,7	43,8	9,2	24
Sabato	33,8	3,6	41,1	9,7	23
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: **F:** fermo impianto **n.d.:** dato non disponibile **n.v.:** dato non valido

I valori di riferimento sono cambiati a seguito della recente Autorizzazione Integrata Ambientale. E' in via di predisposizione la nuova pagina web.