

Emissioni in atmosfera  
Monitoraggio in continuo

Centrale Edipower

Settimana dal 13/07/2009 al 19/07/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	33,4	17,2	40,1	31,7	19
Martedì	31,1	7,3	35,6	29,3	18
Mercoledì	32,4	6,1	40,9	24,6	21
Giovedì	34,7	7,1	42,1	24,0	18
Venerdì	32,6	7,7	42,2	26,7	23
Sabato	39,2	1,7	43,1	2,4	16
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	30,6	2,2	35,9	5,3	17
Martedì	29,6	2,0	37,2	10,6	21
Mercoledì	31,9	1,2	41,8	4,3	18
Giovedì	31,7	1,3	42,2	3,8	21
Venerdì	33,7	2,9	43,0	30,9	15
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm<sup>3</sup>.

Note: F: fermo impianto n.d.: dato non disponibile n.v.: dato non valido

legenda

	Valori di riferimento espressi in mg/Nm <sup>3</sup>				
	Valore medio giornaliero		Valore massimo orario		
				Livello di intervento operativo	
NOx	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5
CO (a carico massimo)	0 - 30	> 30	0 - 30	31 - 37,5	> 37,5
CO (a carico intermedio)	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5