

**Emissioni in atmosfera  
Monitoraggio in continuo**

Centrale Edipower

**Settimana dal 14/12/2009 al 20/12/2009**

**Valori di emissione - sezione 1**

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	40,2	2,5	44,4	19,8	16
Martedì	41,4	2,6	49,5	17,9	17
Mercoledì	40,9	6,1	48,0	21,7	24
Giovedì	41,7	7,1	48,8	23,8	24
Venerdì	41,9	3,2	48,7	18,8	16
Sabato	42,7	11,5	47,2	33,2	15
Domenica	43,9	5,9	48,5	17,4	7

**Valori di emissione - sezione 2**

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	37,4	1,3	42,6	4,1	24
Martedì	36,1	1,7	41,3	5,7	24
Mercoledì	34,8	2,4	40,1	15,5	24
Giovedì	31,3	3,0	38,5	14,9	24
Venerdì	31,3	2,5	37,3	8,7	24
Sabato	33,5	3,5	40,7	11,3	24
Domenica	36,1	3,1	43,4	8,0	24

I valori sono espressi in mg/Nm<sup>3</sup>.

Note: **F**: fermo impianto **n.d.**: dato non disponibile **n.v.**: dato non valido

I valori di riferimento sono cambiati a seguito della recente Autorizzazione Integrata Ambientale. E' in via di predisposizione la nuova pagina web.