



Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo

Centrale Edipower

Settimana dal 14/09/2009 al 20/09/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	30,6	9,3	35,1	30,5	19
Martedì	31,1	6,6	33,3	47,1	17
Mercoledì	28,3	15,9	32,0	40,0	14
Giovedì	29,6	17,3	33,2	25,0	15
Venerdì	33,1	6,3	37,3	26,0	10
Sabato	29,9	10,1	35,1	23,7	13
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	29,7	4,7	34,5	8,3	18
Martedì	29,5	2,1	36,2	5,2	24
Mercoledì	26,2	4,2	30,5	9,5	24
Giovedì	27,0	4,4	31,9	10,5	24
Venerdì	30,1	2,7	37,9	7,5	24
Sabato	27,1	3,8	31,3	7,8	23
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: **F:** fermo impianto **n.d.:** dato non disponibile **n.v.:** dato non valido

I valori di riferimento sono cambiati a seguito della recente Autorizzazione Integrata Ambientale. E' in via di predisposizione la nuova pagina web.