

Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo

Centrale Edipower

Settimana dal 15/06/2009 al 21/06/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	34,5	2,2	38,5	6,6	15
Martedì	36,6	1,7	42,5	9,1	16
Mercoledì	33,0	6,8	36,6	21,7	18
Giovedì	33,0	9,2	40,5	25,9	24
Venerdì	34,3	3,2	42,6	15,8	23
Sabato	F	F	F	F	0
Domenica	F	F	F	F	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	33,4	1,3	40,7	4,7	20
Martedì	34,3	1,4	43,3	3,9	24
Mercoledì	31,3	1,7	39,9	4,1	16
Giovedì	30,8	2,0	41,4	4,6	10
Venerdì	36,2	0,9	40,4	4,6	11
Sabato	F	F	F	F	0
Domenica	F	F	F	F	0

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: F: fermo impianto n.d.: dato non disponibile n.v.: dato non valido

legenda

	Valori di riferimento espressi in mg/Nm ³				
	Valore medio giornaliero		Valore massimo orario		
				Livello di intervento operativo	
NOx	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5
CO (a carico massimo)	0 - 30	> 30	0 - 30	31 - 37,5	> 37,5
CO (a carico intermedio)	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5