

**Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo**

Centrale Edipower

Settimana dal 16/11/2009 al 22/11/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	34,0	9,0	41,0	25,9	19
Martedì	33,7	9,6	40,8	26,5	22
Mercoledì	33,8	5,6	40,2	28,8	15
Giovedì	32,5	1,6	37,3	7,7	15
Venerdì	35,0	4,2	42,0	22,7	15
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	33,2	3,8	37,5	23,8	15
Martedì	34,6	1,5	40,3	5,1	17
Mercoledì	32,6	1,9	40,4	8,4	24
Giovedì	32,3	3,1	39,1	9,6	24
Venerdì	34,9	1,7	42,4	5,5	24
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: **F:** fermo impianto **n.d.:** dato non disponibile **n.v.:** dato non valido

I valori di riferimento sono cambiati a seguito della recente Autorizzazione Integrata Ambientale. E' in via di predisposizione la nuova pagina web.