

Emissioni in atmosfera  
Monitoraggio in continuo

Centrale Edipower

Settimana dal 18/05/2009 al 24/05/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	F	F	F	F	0
Martedì	F	F	F	F	0
Mercoledì	F	F	F	F	0
Giovedì	F	F	F	F	0
Venerdì	F	F	F	F	0
Sabato	34,6	2,2	43,3	8,2	12
Domenica	34,9	1,7	40,5	5,7	17

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	F	F	F	F	0
Martedì	F	F	F	F	0
Mercoledì	F	F	F	F	0
Giovedì	F	F	F	F	0
Venerdì	31,0	4,4	34,6	13,7	7
Sabato	32,5	1,5	41,1	4,3	22
Domenica	30,5	1,2	34,8	2,7	12

I valori sono espressi in mg/Nm<sup>3</sup>.

Note: **F**: fermo impianto **n.d.**: dato non disponibile **n.v.**: dato non valido

legenda

	Valori di riferimento espressi in mg/Nm <sup>3</sup>				
	Valore medio giornaliero		Valore massimo orario		
				Livello di intervento operativo	
<b>NOx</b>	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5
<b>CO (a carico massimo)</b>	0 - 30	> 30	0 - 30	31 - 37,5	> 37,5
<b>CO (a carico intermedio)</b>	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5