

**Emissioni in atmosfera  
Monitoraggio in continuo**

Centrale Edipower

**Settimana dal 19/10/2009 al 25/10/2009**

**Valori di emissione - sezione 1**

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	37,5	13,9	47,2	23,5	16
Martedì	36,3	8,9	49,2	21,7	17
Mercoledì	34,1	2,2	39,3	14,0	15
Giovedì	35,6	9,3	43,6	27,0	16
Venerdì	37,0	15,1	44,6	24,2	15
Sabato	37,6	22,8	55,2	36,4	13
Domenica	31,9	17,1	35,3	18,4	5

**Valori di emissione - sezione 2**

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	32,1	5,1	37,9	11,1	16
Martedì	30,7	5,1	36,6	16,6	24
Mercoledì	30,2	3,2	34,6	11,2	24
Giovedì	29,8	4,7	34,3	12,8	24
Venerdì	28,9	4,5	33,6	7,9	24
Sabato	27,5	7,5	31,7	13,3	23
Domenica	26,3	9,0	28,8	16,2	18

I valori sono espressi in mg/Nm<sup>3</sup>.

Note: **F**: fermo impianto **n.d.**: dato non disponibile **n.v.**: dato non valido

I valori di riferimento sono cambiati a seguito della recente Autorizzazione Integrata Ambientale. E' in via di predisposizione la nuova pagina web.