

Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo

Centrale Edipower

Settimana dal 01/06/2009 al 07/06/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	36,3	4,5	41,5	6,1	24
Martedì	35,1	3,2	41,5	7,0	23
Mercoledì	41,7	2,5	49,1	15,3	16
Giovedì	37,3	2,3	40,7	5,7	11
Venerdì	32,9	3,6	43,3	19,6	18
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	F.	F.	F.	F.	0
Martedì	F.	F.	F.	F.	0
Mercoledì	38,2	1,2	49,3	4,6	18
Giovedì	32,8	1,9	43,9	4,9	24
Venerdì	31,5	1,6	39,5	5,0	19
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: F: fermo impianto n.d.: dato non disponibile n.v.: dato non valido

legenda

	Valori di riferimento espressi in mg/Nm ³				
	Valore medio giornaliero		Valore massimo orario		
				Livello di intervento operativo	
NOx	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5
CO (a carico massimo)	0 - 30	> 30	0 - 30	31 - 37,5	> 37,5
CO (a carico intermedio)	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5