



**Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo**

Centrale Edipower

Settimana dal 21/12/2009 al 27/12/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	38,2	4,1	42,1	24,6	17
Martedì	34,4	13,1	40,4	34,1	24
Mercoledì	37,5	12,6	48,6	23,9	17
Giovedì	F.	F.	F.	F.	0
Venerdì	F.	F.	F.	F.	0
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	32,7	2,9	37,9	12,1	24
Martedì	31,6	5,0	35,9	15,6	24
Mercoledì	31,6	5,7	36,0	12,8	20
Giovedì	F.	F.	F.	F.	0
Venerdì	F.	F.	F.	F.	0
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: **F:** fermo impianto **n.d.:** dato non disponibile **n.v.:** dato non valido

I valori di riferimento sono cambiati a seguito della recente Autorizzazione Integrata Ambientale. E' in via di predisposizione la nuova pagina web.

a cura di: Arpa Sezione provinciale PIACENZA
Responsabile inserimento dati Daniela Berti