



Emissioni in atmosfera  
Monitoraggio in continuo

Centrale Edipower

Settimana dal 21/09/2009 al 27/09/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	30,8	6,0	34,6	25,5	13
Martedì	33,7	4,0	39,0	27,8	15
Mercoledì	30,6	11,7	37,5	37,0	18
Giovedì	31,2	7,9	37,9	18,0	20
Venerdì	30,5	6,1	36,9	29,9	16
Sabato	32,8	11,3	38,9	29,2	15
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	29,3	2,1	35,4	8,4	20
Martedì	30,5	2,7	38,6	7,1	24
Mercoledì	31,7	4,5	37,3	13,9	20
Giovedì	34,3	2,8	43,3	8,5	18
Venerdì	32,8	1,5	39,9	6,6	24
Sabato	33,2	2,1	42,5	8,8	24
Domenica	33,5	2,0	41,5	6,2	24

I valori sono espressi in mg/Nm<sup>3</sup>.

Note: **F:** fermo impianto **n.d.:** dato non disponibile **n.v.:** dato non valido

I valori di riferimento sono cambiati a seguito della recente Autorizzazione Integrata Ambientale. E' in via di predisposizione la nuova pagina web.