

Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo

Centrale Edipower

Settimana dal 23/11/2009 al 29/11/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	37,1	4,6	49,7	28,4	17
Martedì	37,5	7,1	46,2	19,1	14
Mercoledì	34,9	2,7	42,7	11,3	14
Giovedì	34,7	4,5	43,2	16,7	14
Venerdì	37,3	8,7	46,5	25,6	15
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	38,1	0,8	43,8	4,0	17
Martedì	33,1	1,6	38,9	3,0	24
Mercoledì	33,4	1,5	40,8	4,3	24
Giovedì	33,6	1,5	41,3	5,3	24
Venerdì	32,2	2,0	39,9	11,1	24
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: **F:** fermo impianto **n.d.:** dato non disponibile **n.v.:** dato non valido

I valori di riferimento sono cambiati a seguito della recente Autorizzazione Integrata Ambientale. E' in via di predisposizione la nuova pagina web.