

Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo

Centrale Edipower

Settimana dal 24/08/2009 al 30/08/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	37,6	2,5	42,0	14,9	17
Martedì	34,6	12,1	39,8	29,1	24
Mercoledì	35,4	3,8	41,0	23,2	17
Giovedì	33,5	5,2	39,7	34,1	16
Venerdì	33,6	4,9	39,5	29,5	18
Sabato	34,8	8,5	39,4	27,4	24
Domenica	30,3	31,1	30,3	31,1	1

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	36,9	0,9	42,4	3,4	18
Martedì	32,7	2,2	41,9	5,2	24
Mercoledì	33,4	0,9	41,0	3,1	24
Giovedì	31,7	1,0	39,3	6,7	24
Venerdì	33,1	0,9	41,4	5,0	24
Sabato	33,2	1,2	41,2	3,7	24
Domenica	27,3	4,2	29,8	5,1	2

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: **F**: fermo impianto **n.d.**: dato non disponibile **n.v.**: dato non valido

legenda

	Valori di riferimento espressi in mg/Nm ³				
	Valore medio giornaliero		Valore massimo orario		
				Livello di intervento operativo	
NOx	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5
CO (a carico massimo)	0 - 30	> 30	0 - 30	31 - 37,5	> 37,5
CO (a carico intermedio)	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5