



**Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo**

Centrale Edipower

Settimana dal 26/10/2009 al 01/11/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	35,2	9,3	47,5	31,2	17
Martedì	32,8	9,3	43,8	29,4	22
Mercoledì	31,9	6,8	46,9	24,3	15
Giovedì	33,3	3,2	46,7	23,9	16
Venerdì	36,7	12,5	46,8	18,2	13
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	29,9	2,7	35,3	12,1	22
Martedì	29,0	2,9	34,2	9,2	15
Mercoledì	28,5	3,0	32,7	11,1	24
Giovedì	28,5	2,6	32,0	10,8	24
Venerdì	28,3	6,5	35,3	15,0	24
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: **F:** fermo impianto **n.d.:** dato non disponibile **n.v.:** dato non valido

I valori di riferimento sono cambiati a seguito della recente Autorizzazione Integrata Ambientale. E' in via di predisposizione la nuova pagina web.

a cura di: Arpa Sezione provinciale PIACENZA
Responsabile inserimento dati Daniela Berti