

**Emissioni in atmosfera  
Monitoraggio in continuo**

Centrale Edipower

Settimana dal 27/07/2009 al 02/08/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	36,1	6,3	38,8	17,6	13
Martedì	38,5	4,1	47,7	18,0	15
Mercoledì	35,1	2,8	41,1	11,0	14
Giovedì	33,8	5,4	38,6	27,1	14
Venerdì	27,7	2,3	31,9	10,7	17
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	32,4	1,3	42,1	3,4	20
Martedì	32,9	0,9	43,7	2,0	24
Mercoledì	32,6	1,0	41,6	2,9	24
Giovedì	30,6	1,3	41,2	5,8	24
Venerdì	30,6	1,0	40,3	2,7	19
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm<sup>3</sup>.

Note: **F:** fermo impianto **n.d.:** dato non disponibile **n.v.:** dato non valido

legenda

	Valori di riferimento espressi in mg/Nm <sup>3</sup>				
	Valore medio giornaliero		Valore massimo orario		
				Livello di intervento operativo	
<b>NOx</b>	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5
<b>CO (a carico massimo)</b>	0 - 30	> 30	0 - 30	31 - 37,5	> 37,5
<b>CO (a carico intermedio)</b>	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5