

**Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo**

Centrale Edipower

Settimana dal 28/09/2009 al 04/10/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	34,7	6,1	42,5	34,2	17
Martedì	33,0	4,5	39,2	24,6	16
Mercoledì	32,8	6,1	35,9	23,7	18
Giovedì	31,6	10,5	40,9	29,0	22
Venerdì	28,3	11,8	32,5	18,0	17
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	35,2	1,1	45,2	3,3	24
Martedì	33,0	1,6	42,7	9,7	24
Mercoledì	32,8	1,4	38,9	4,4	23
Giovedì	32,0	1,6	41,0	5,2	15
Venerdì	30,1	2,7	34,8	5,7	22
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: **F:** fermo impianto **n.d.:** dato non disponibile **n.v.:** dato non valido

I valori di riferimento sono cambiati a seguito della recente Autorizzazione Integrata Ambientale. E' in via di predisposizione la nuova pagina web.