



Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo

Centrale Edipower

Settimana dal 29/06/2009 al 05/07/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	31,3	10,0	35,9	25,6	14
Martedì	34,2	7,7	38,4	26,0	14
Mercoledì	35,7	4,2	44,4	17,3	14
Giovedì	36,1	6,7	44,5	19,5	17
Venerdì	32,6	9,8	43,7	29,3	23
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	28,9	1,8	33,5	5,4	19
Martedì	31,5	1,5	39,9	4,9	24
Mercoledì	34,6	1,0	43,2	3,3	15
Giovedì	33,2	1,5	45,2	5,5	20
Venerdì	32,5	1,3	42,2	4,8	13
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: F: fermo impianto n.d.: dato non disponibile n.v.: dato non valido

legenda

	Valori di riferimento espressi in mg/Nm ³				
	Valore medio giornaliero		Valore massimo orario		
				Livello di intervento operativo	
NOx	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5
CO (a carico massimo)	0 - 30	> 30	0 - 30	31 - 37,5	> 37,5
CO (a carico intermedio)	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5