

**Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo**

Centrale Edipower

Settimana dal 30/11/2009 al 06/12/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	34,5	5,9	42,4	24,8	14
Martedì	35,3	12,9	46,0	25,4	17
Mercoledì	39,5	13,4	49,8	23,4	21
Giovedì	36,1	8,4	48,9	21,2	15
Venerdì	38,2	3,4	50,1	21,4	15
Sabato	36,5	2,5	47,1	19,8	13
Domenica	45,4	13,3	48,8	16,6	5

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	32,5	3,4	41,3	7,1	11
Martedì	31,3	5,8	40,1	11,3	21
Mercoledì	35,7	2,9	44,3	6,4	15
Giovedì	35,0	3,4	43,1	6,4	24
Venerdì	34,8	2,3	42,9	7,6	24
Sabato	35,1	2,3	40,2	8,5	24
Domenica	37,3	1,5	43,6	6,8	24

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: **F**: fermo impianto **n.d.**: dato non disponibile **n.v.**: dato non valido

I valori di riferimento sono cambiati a seguito della recente Autorizzazione Integrata Ambientale. E' in via di predisposizione la nuova pagina web.