



Emissioni in atmosfera  
Monitoraggio in continuo

Centrale Edipower

Settimana dal 31/08/2009 al 06/09/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	36,6	10,5	41,7	27,4	20
Martedì	37,5	2,7	41,0	21,5	18
Mercoledì	33,9	5,3	40,9	13,9	23
Giovedì	35,0	3,0	37,4	21,4	18
Venerdì	33,0	5,2	41,0	18,3	22
Sabato	35,2	14,3	43,8	27,1	17
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	33,7	2,0	37,6	5,8	18
Martedì	33,4	0,9	38,9	3,6	24
Mercoledì	33,4	0,9	41,2	2,7	18
Giovedì	32,6	1,0	37,1	6,6	23
Venerdì	32,5	1,0	38,9	5,5	18
Sabato	34,2	2,1	40,6	5,3	23
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm<sup>3</sup>.

Note: **F:** fermo impianto **n.d.:** dato non disponibile **n.v.:** dato non valido

legenda

	Valori di riferimento espressi in mg/Nm <sup>3</sup>				
	Valore medio giornaliero		Valore massimo orario		
				Livello di intervento operativo	
<b>NOx</b>	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5
<b>CO (a carico massimo)</b>	0 - 30	> 30	0 - 30	31 - 37,5	> 37,5
<b>CO (a carico intermedio)</b>	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5