

**Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo**

Centrale Edipower

Settimana dal 05/10/2009 al 11/10/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	36,2	3,4	43,5	26,1	15
Martedì	34,7	5,2	39,9	25,5	18
Mercoledì	40,2	4,8	45,9	16,0	20
Giovedì	37,0	4,4	42,6	21,9	18
Venerdì	32,2	8,2	35,6	25,0	21
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	36,5	1,2	46,2	5,6	20
Martedì	34,1	1,7	38,9	8,2	21
Mercoledì	38,7	0,7	42,6	2,7	18
Giovedì	37,3	1,3	47,1	5,1	21
Venerdì	33,8	0,9	38,8	2,8	17
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: **F:** fermo impianto **n.d.:** dato non disponibile **n.v.:** dato non valido

I valori di riferimento sono cambiati a seguito della recente Autorizzazione Integrata Ambientale. E' in via di predisposizione la nuova pagina web.