

**Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo**

Centrale Edipower

Settimana dal 07/09/2009 al 13/09/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	40,8	12,8	46,8	34,6	17
Martedì	42,4	10,1	46,4	25,4	16
Mercoledì	41,5	12,1	46,9	18,4	23
Giovedì	42,5	3,7	48,6	19,0	18
Venerdì	35,4	5,4	38,5	21,5	23
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	41,4	1,7	48,8	4,9	15
Martedì	42,3	1,4	49,6	2,0	20
Mercoledì	41,1	1,6	43,7	2,9	15
Giovedì	41,5	1,1	49,4	2,2	21
Venerdì	33,9	1,0	38,5	2,7	17
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: **F:** fermo impianto **n.d.:** dato non disponibile **n.v.:** dato non valido

I valori di riferimento sono cambiati a seguito della recente Autorizzazione Integrata Ambientale. E' in via di predisposizione la nuova pagina web.