



Emissioni in atmosfera
Monitoraggio in continuo

Centrale Edipower

Settimana dal 08/06/2009 al 14/06/2009

Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	F	F	F	F	0
Martedì	F	F	F	F	0
Mercoledì	F	F	F	F	0
Giovedì	F	F	F	F	0
Venerdì	F	F	F	F	0
Sabato	F	F	F	F	0
Domenica	F	F	F	F	0

Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	NOx mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	
Lunedì	F	F	F	F	0
Martedì	F	F	F	F	0
Mercoledì	F	F	F	F	0
Giovedì	31,2	2,4	36,4	5,7	16
Venerdì	31,8	2,5	36,1	5,3	17
Sabato	F	F	F	F	0
Domenica	F	F	F	F	0

I valori sono espressi in mg/Nm³.

Note: **F**: fermo impianto **n.d.**: dato non disponibile **n.v.**: dato non valido

legenda

	Valori di riferimento espressi in mg/Nm ³				
	Valore medio giornaliero		Valore massimo orario		
				Livello di intervento operativo	
NOx	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5
CO (a carico massimo)	0 - 30	> 30	0 - 30	31 - 37,5	> 37,5
CO (a carico intermedio)	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5