

## Emissioni in atmosfera Monitoraggio in continuo

### Centrale Edipower

Settimana dal 09/03/2009 al 15/03/2009

#### Valori di emissione - sezione 1

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	34,5	4,1	41,3	13,4	17
Martedì	36,3	8,6	41,4	14,4	24
Mercoledì	33,8	5,8	38,3	16,2	24
Giovedì	35,8	6,3	42,3	10,9	24
Venerdì	32,6	7,2	36,4	18,9	21
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

#### Valori di emissione - sezione 2

Giorno	medi giornalieri		massimi orari		Ore Normale Funzionamento dell'impianto
	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NOx mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	
Lunedì	35,8	1,3	41,9	3,2	21
Martedì	36,7	1,9	39,9	4,4	15
Mercoledì	38,9	1,6	43,2	10,4	15
Giovedì	38,2	1,2	42,2	4,1	17
Venerdì	34,7	1,1	38,7	3,0	16
Sabato	F.	F.	F.	F.	0
Domenica	F.	F.	F.	F.	0

I valori sono espressi in mg/Nm<sup>3</sup>.

Note: **F:** fermo impianto **n.d.:** dato non disponibile **n.v.:** dato non valido

#### legenda

	Valori di riferimento espressi in mg/Nm <sup>3</sup>				
	Valore medio giornaliero		Valore massimo orario		
				Livello di intervento operativo	
<b>NOx</b>	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5
<b>CO (a carico massimo)</b>	0 - 30	> 30	0 - 30	31 - 37,5	> 37,5
<b>CO (a carico intermedio)</b>	0 - 50	> 50	0 - 50	51 - 62,5	> 62,5

a cura di: Arpa Sezione provinciale PIACENZA  
Responsabile inserimento dati Daniela Berti